

Общество с ограниченной ответственностью «ОБРАЗЕЦ»

Испытательная лаборатория «ОБРАЗЕЦ»

Аттестат аккредитации (демонстрационные сведения) № RA.RU.00ДЕМО, действ. до 31.12.2030
000000, демонстрационный адрес, д. 0 · +7 000 000-00-00 · obrazec@example.org · example.org



ПРОТОКОЛ № ОБРАЗЕЦ-РАС-01 от 16.08.2026

определения прочности строительного раствора на сжатие

Заказчик	ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ОБРАЗЕЦ — испытания не проводились
Объект	Пример оформления протокола
Вид раствора	Цементно-песчаный
Возраст, сут	28
Место отбора образцов	растворный узел на объекте (пример)
Средства измерений	пресс П-125 (зав. № 0000), поверен до 01.01.2027
Методика испытаний	ГОСТ 5802-86
Нормативные документы	ГОСТ 5802-86, ГОСТ 28013-98
Особые отметки	Демонстрационный файл для просмотра оформления. Значения условные, испытания не проводились, документом о результатах испытаний не является.

Таблица 1 — Результаты испытания образцов

№	Грань а×b, мм	Площадь, мм ²	Нагрузка F, Н	R, МПа
1	70,7×70,7	4998	49000	9,80
2	70,7×70,7	4998	51000	10,20
3	70,7×70,7	4998	50000	10,00

Прочность серии R_{ср} 10,00 МПа (102 кгс/см²)

Марка раствора М100

ВЫВОД

Средняя прочность раствора на сжатие в возрасте 28 сут по ГОСТ 5802-86 составила 10,0 МПа (102 кгс/см²), что соответствует марке М100 по ГОСТ 28013-98.

инженер лаборатории _____ Образцов О. О.
подпись

начальник лаборатории _____ Примеров П. П.
подпись

«__» _____ 20__ г.

М.П.